Sezione AA
scala 1:200



Sezione BB
scala 1:200



APPROVATO CON DDSOI/LLPP
Prot. n.7752 rep.422 del 09/03/2020
AZZENA COSTANTINO
22.04.2020 20:52:02 UTC

Sezione CC
scala 1:200



Sezione DD
Scala 1:200



Sezione EE
scala 1:200



Sezione FF
Scala 1:200



LEGENDA

Tubazione di arrivo
Tubazione di presa
Tubazione di by-pass
Tubazione di scarico sovrappressioni colpo d'ariete
Tubazione dalper Trunco Reale
Tubazione di alimentazione utenze
Tubazione di alimentazione vasche consorzio industriale
Tubazione di scarico
Tubazione esistente

Note
Chiusini in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN124.
Tubazioni in acciaio L355 (conformi alla norma UNI EN 10224). Rivestimento esterno: - bituminoso pesante, per le tratte a contatto con terreno o cls; - epossidico bicomponente applicato a polvere elettrostatica, circolante con spessore minimo di almeno 200 µm, per le tratte esposte all'aria. Rivestimento interno: vernice epossidica per acqua potabile (S_{min}= 250 µm)
Tutte le misure sono riportate in metri. Tutte le quote sono espresse in metri sul livello medio del mare.
Per le caratteristiche del cls e dei ferri di armatura si faccia riferimento al gruppo di elaborati grafici G.2.2
Per le caratteristiche dei ripristini delle strutture esistenti si faccia riferimento agli elaborati grafici G.2.1.27 (planimetria/sezioni) e G.2.1.29 (particolari costruttivi).
Per gli elaborati relativi al progetto della vasca terminale di Porto Torres si veda gruppo di elab. G.2.n
In grigio le parti di opere esistenti.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1" in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Castelsardo in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2" in località Truncu Reale"
CIG- 7291196547- CUP: I86B05000050002
PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO
Vasca terminale di Porto Torres
Planimetria di progetto: Sezioni longitudinali e prospetti

ID ELABORATO
G.2.1.5.2
SCALA
1:200
CODIFICA ELAB
G.2.1.5-ENAS539Gen030R2

Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche e coordinatore (Layout/in:
Ing. Damiano Gallisai (H.E. s.a.)

Responsabile progettazione strutturale e geotecnica:
Ing. Pietro Dilibarto (S.T.P. s.r.l.)
Collaboratori:
Ing. Ettore Gallisai (H.E. s.a.)

Responsabile della progettazione strutture:
Ing. Mariano Gallisai (H.E. s.a.)
Collaboratori:
Ing. Clemente Spada (H.E. s.a.)
Ing. Ing. Ilaria Pia Pilo (H.E. s.a.)
Ing. Fulvio Gallisai (H.E. s.a.)
Ing. Piera De Luca (H.E. s.a.)

Responsabile progettazione impianti elettrici e TLC:
Ing. Giovanni Gallisai (H.E. s.a.)
Firmato da:
MEDRI FRANCESCO
Emesso da:
InfoCert Firma Checkr Srl - Organismo di ispezione

Responsabile rilievi GPS/LS:
Geom. Alberto Bianco
Collaboratori:
Geom. Lorenzo Verme (H.E. s.a.)

Data: 21/01/2020 12:09:31

Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progetto:
Ing. Mariano Gallisai (H.E. s.a.)
Collaboratori:
Ing. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.)
Ing. Giovambattista Lombardo (H.E. s.a.)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefano Sera

(Capogruppo Mandataria)	(Mandante)	Prof. Ing. Gabriele Fiorut (Mandante)	Dott. Geol. Marco Sirinna (Mandante)	Società cooperativa (Mandante)

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	RED.	VER.	APPR.
2	SETTEMBRE 2019	OSSERVAZIONI VERIFICATORE	AB	FG	DG
1	APRILE 2019	ISTRUTTORIA RUP 03/2019	AB	FG	DG
0	FEBBRAIO 2019	PRIMA EMISSIONE	AB	FG	DG

ISO A2x4