Pianta Copertura - Scala 1:100



Pianta - Scala 1:100



Sezione A-A - Scala 1:100



Sezione B-B - Scala 1:100



Pozzetto di alloggio valvola a farfalla - Scala 1:100



Planimetria linea anti-colpo d'ariete - Scala 1:200



Note
Chiusini in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN124.
Tubazioni in acciaio L355 (conformi alla norma UNI EN 10224). Rivestimento esterno: - bituminoso pesante, per le tratte a contatto con terreno o cls; - con verniciatura al clorocaucciù, su *primer* epossidico zincante con spessore minimo di almeno 200 µm, per le tratte esposte all'aria. Rivestimento interno: vernice epossidica per acqua potabile (s_{min}= 250 µm)
Tutte le misure sono riportate in metri. Tutte le quote sono espresse in metri sul livello medio del mare.
Per le caratteristiche del cls e dei ferri di armatura si faccia riferimento al gruppo di elaborati grafici G.2.2.
Per gli elaborati grafici relativi al progetto della vasca terminale di Porto Torres si veda il gruppo di elaborati G.2.1.



Quadro d'insieme

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
CIG- 7291196547- CUP: I86B05000050002

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO
Vasca terminale di Porto Torres
Progetto architettonico ed idraulico del pozzetto di alloggio della valvola anti-colpo d'ariete

ID ELABORATO
G.2.1.9
SCALA
varie
CODIFICA ELAB
G.2.1.9-ENAS539Garc040R2

Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche e coordinatore di progetto:
Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.)

Responsabile progettazione strutturale e geotecnica:
Ing. Pietro Diliberto (S.T.P. s.r.l.)
Collaboratori:
Ing. Ettore Galbo (H.E. s.s.)

Responsabile della progettazione idraulica:
Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.)
Collaboratori:
Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.)
Prof. Ing. Gabriele Freni
Ing. Fulvio Galbo (H.E. s.s.)
Ing. Piera De Luca (H.E. s.s.)

Responsabile della progettazione impianti elettrici e TLC:
Ing. Giovanni Gabellone (H.E. s.s.)

Responsabile rilievi GPS/LS:
Geom. Alberto Bianco
Collaboratori:
Geom. Lorenzo Verme (H.E. s.s.)

Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progetto:
Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.)
Collaboratori:
Ing. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.)
Ing. Giovambattista Lombardo (H.E. s.s.)

Firmato da: MEDRI FRANCESCO
Motivo: RINA Check Srl - Organismo di Ispezione
Data: 21/01/2020 12:14:13

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefano Serra

(Capogruppo Mandataria) *(Mandante)* *Prof. Ing. Gabriele Freni (Mandante)* *Dott. Geol. Mario Strinna (Mandante)* *Società cooperativa (Mandante)*

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	RED.	VER.	APPR.
2	settembre 2019	integrazione particolari	AB	FG	DG
1	Aprile 2019	Istruttoria RUP 12/03/2019	AB	FG	DG
0	FEBBRAIO 2019	PRIMA EMISSIONE	AB	FG	DG

ISO A3x3