



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia



Il Direttore del Servizio Dighe

Determinazione n° 232 del 06 MAR. 2017

**Oggetto: Diga sul Rio Torrei – Tonara – Tiana (NU). Affidamento diretto alla Ditta EM Service srl dei lavori riparazione di Gruppo Elettrogeno Zordan 40 KVA_ Prenotazione impegno di spesa
CIG: Z6E1D9913C _ RUP:Ing. Francesca Piras**

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e la successiva Delib. G.R. n. 33/17 del 10.06.2016 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività;

VISTA la deliberazione n. 2/9 del 12/01/2017 della Giunta Regionale con cui è stato concesso il nulla osta alla immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 54 del 20.12.2016 e autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2017 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Dighe sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Loche a decorrere dal 01.09.2016;

Premesso che:

- Il Servizio Dighe provvede all'esercizio in sicurezza delle 31 dighe di ritenuta appartenenti al Sistema Idrico Multisetoriale della Regione Sardegna, classificate "grandi dighe" ai sensi della Legge n. 584/94, nel rispetto del foglio di condizioni e della manutenzione dello sbarramento (f.c.e.m.);
- Per quanto di interesse deve garantire, in relazione alle prescrizioni e obblighi contenuti nel succitato f.c.e.m. l'efficiente funzionamento degli impianti elettrici ed in particolare delle fonti alternative di energia elettrica tra le quali figura il gruppo elettrogeno a servizio delle utenze elettriche della diga e pertinenze

Considerato che:

- In occasione della recente nevicata dello scorso mese di gennaio si era verificato un guasto sulla linea di alimentazione elettrica dell'ENEL che aveva comportato un disservizio di diverse ore alla diga e il conseguente esercizio del gruppo elettrogeno;
- durante l'esercizio del gruppo elettrogeno (Zordan 40 KVA) si è verificata un'anomalia di funzionamento relativa al versamento di gasolio all'interno della coppa olio motore, che ha comportato l'arresto volontario da parte del personale ENAS del g.e. per evitare eventuali danneggiamenti e la sostituzione con G.E. in prestito da altro servizio (servizio Gestione Sud-impianto di Sa Schina di Sa Stoia).

Atteso che:

- è necessario e urgente provvedere alla riparazione del gruppo elettrogeno in parola onde consentire altresì la restituzione del g.e. in prestito, richiesto con urgenza dal servizio gestione Sud;
- per il suddetto intervento urgente di riparazione, condotta un'indagine ufficiosa volta ad individuare una ditta qualificata ad eseguire siffatte lavorazioni in tempi brevi, è stata individuata la ditta EM Service Srl con sede in Viale Monastir Km 10,600 (ex SS 131), Sestu (CA), che ha formulato, con nota prot. Enas in ingresso n°3960, del 28.02.2017 il preventivo di € 2.350,00 oltre IVA, che si ritiene congruo;

Atteso altresì che:

- la spesa per la manutenzione sopraindicata trova capienza nel bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 al capitolo U1.03.22.01/2017 (Spese per manutenzione ordinaria) dell'esercizio 2017;
- è necessario provvedere alla prenotazione d'impegno di spesa relativo all'intervento in argomento pari a € 2.350,00 nel bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 sul capitolo U1.03.22.01/2017 (Spese per manutenzione ordinaria) e di € 517,00 sul capitolo U 1.10.14.18/2017 per l'IVA.

DETERMINA

- l'affidamento alla ditta EM Service Srl con sede in Viale Monastir Km 10,600 (ex SS 131), Sestu (CA) dei lavori di riparazione del g.e. Zordan 40 KVA in dotazione alla diga Torrei per l'importo di € 2.350,00 + IVA;
- di nominare l'ing. Francesca Piras Responsabile del Procedimento e il geom. Carmine Villecco direttore dei lavori in oggetto;
- di autorizzare la prenotazione di impegno a favore della Ditta EM Service Srl con sede in Viale Monastir Km 10,600 (ex SS 131), Sestu (CA) per l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di €2.867,00 di cui € 2.350,00 per imponibile sul cap. U1.03.22.01/2017 (Spese per manutenzione ordinaria) e € 517,00 per l'IVA sul cap. U 1.10.14.18/2017

All'impegno di spesa relativo si provvederà con successivo provvedimento.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Dighe
Il Direttore
Dott. Ing. Antonio Loche



Spazio riservato al Servizio Ragioneria

Em
Em
P.I. n° 50 cap. U1.03.22.01/2017 Imp. 2.350,00 IVA € 517,00