GRIGLIA

VISTA N–N
SCALA 1:20



VISTA O–O
SCALA 1:20

SEZIONE P–P
SCALA 1:20



DETTAGLIO D
SCALA 1:2



FAZZOLETTO (N.4 PEZZI)
SCALA 1:5



TURA

VISTA Q–Q
SCALA 1:20



SEZIONE ORIZZONTALE R–R
SCALA 1:20



PIASTRA DI COPERTURA
SCALA 1:20



IRRIGIDIMENTO TRASVERSALE
SCALA 1:20



IRRIGIDIMENTO DI BASE
SCALA 1:20



IRRIGIDIMENTO VERTICALE (N.2 PEZZI)
SCALA 1:20



CORNICE ORIZZONTALE
SCALA 1:20



CORNICE VERTICALE (N.2 PEZZI)
SCALA 1:20



DETTAGLIO C
VISTA 5–5
SCALA 1:2



SEZIONE 6–6
SCALA 1:2



MATERIALI

- Lamiere e profili acciaio al carbonio S355 UNI EN 10025
- Bulloni: viti classe 8.8 UNI EN 20898–1
  dadi classe 6S UNI EN 20898–2
  zincati a caldo UNI EN ISO 1461
- Saldature: (in officina) ad arco sommerso SAW
- Ancoraggi a muro e a pavimento – definitivi:
  ancoraggi meccanici a filetto esterno acciaio inox A4
  (1.4401 EN 10088), omologati ETA (tipo Hilti HST o equivalente)
- Ancoraggi a muro e a pavimento – provvisionali:
  barre filettate con ancorante chimico tipo Hilti HVZ o equivalente;
  (per rotaie carrelli: tipo Hilti HVU o equivalente)
- Grigliati per gradini e pianerottoli:
  grigliato elettrofuso maglia 15x76 barre 2x30
  (tipo Orsogril Exodus 15 o equivalente)
- Ruote per carrelli:
  ruota doppia con gola a U con bilanciere e piastra di fissaggio
  portata >1000 kg (tipo FAC VA1206–160.2 o equivalente)
- Tenditori: barre filettate con attacco saldato e canaula DIN 1478
  portata >2000 kg (tipo SOLTECH o equivalente)
- Guarnizioni di tenuta
  gomma EPDM 55/60 Shore A EN ISO 868
- Geotessile: porosità 090 secondo ASTM D4751 <150 µm
  (tipo BIDIM, PROPEX 6062, o equivalente)

TRATTAMENTI PROTETTIVI

- Tubi – esterno:
  sabbiatura SA 2 1/2 profilo di rugosità 60–100 µm
  UNI EN ISO 8501–1

  rivestimento poliuretanico bicomponente EN 10290 ad alto
  spessore senza solvente s>=1 mm oppure, in alternativa

  rivestimento epossidico bicomponente EN 10289
  ad alto spessore senza solvente s>=1 mm
- Tubi – interno:
  sabbiatura SA 2 1/2 profilo di rugosità 60–100 µm
  UNI EN ISO 8501–1

  rivestimento epossidico bicomponente in mano unica
  s>=300 µm
- Scale: come esterno tubi
- Portellone: come esterno tubi
- Opere provvisionali (griglia, tura, pancone, fondello, rotaie, carrelli)
  grezze
- Grigliati: zincati a caldo UNI EN ISO 1461

NOTE

[1] nella fornitura sono comprese le dime necessarie per i montaggi

Cod: DWC07
Rev: 1
Data: aprile 2018

CARPENTERIA METALLICA
OPERE PROVVISIONALI
Tura e griglia

APPROVATO CON DDSOI/LLPP
Prot. n.9004 rep.460 del 25/03/2020
AZZENA COSTANTINO
24.04.2020 04:52:05
UTC

Progettazione	Coordinamento della Sicurezza	Rilievi
Ing. Giovanni Turi	Ing. Giovanni Turi	Geom. Alessandro Sulas

Resp.Unico del Procedimento	Direttore del Servizio	Direttore Generale
Ing. Sergio Deiana	Ing. Antonio Loche	Ing. Franco Ollargiu

TODDE STEFANIA
03.02.2020 11:22:36 UTC

LOCHE ANTONIO
05.02.2020 13:32:27 CET

Firmato digitalmente da
Giovanni Turi
CN = Turi Giovanni
C = IT