



Il Direttore del Servizio Dighe

Determinazione n°1885 del 13/12/2021

**Oggetto:** manutenzione urgente della paratoia di regolazione della turbinetta idraulica per comando di emergenza dello scarico di superficie della diga Mulargia. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta Saimet srl, San Gavino Monreale - Impegno € 8.200,00 oltre IVA - Capitolo SC 10.1903/2021 CDR 00.00.01.22 - RUP: Ing. Enrica Palomba – CIG: Z93344CB19

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021"

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 26.05.2021 rettificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 31.05.2021, con la quale le funzioni di direzione di Servizio Dighe sono state conferite al dirigente Ing. Roberto Meloni a decorrere dal 01.06.2021;

Premesso che la Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 14 del 9.03.2016 assegna al Servizio Dighe il compito di provvedere all'esercizio in sicurezza delle dighe di ritenuta, classificate "grandi dighe" dalla Legge n. 584/94 e ss.mm.ii, nel rispetto del foglio di condizioni per l'esercizio e manutenzione dello sbarramento, redatto ai sensi della circolare ministeriale n. 1125/86 e ss.mm.ii. In particolare il Servizio Dighe provvede anche ai lavori di manutenzione delle opere accessorie;

Considerato che i meccanismi di manovra delle paratoie a presidio degli scarichi delle dighe sono azionati in primis da comando oleodinamico, ed in successiva battuta da fonte elettrica o manuale o con turbina idraulica di emergenza e che tutte le fonti devono essere mantenute in piena efficienza;

Si è recentemente riscontrato che presso lo scarico di superficie della diga sul Mulargia, una delle due paratoie di regolazione per il funzionamento della turbina idraulica di emergenza è fuori servizio a causa di un irreversibile deterioramento della struttura in ferro e delle guarnizioni di tenuta per l'azione corrosiva dell'acqua;

Atteso che nella condizione in cui si trova la suddetta paratoia non è possibile assicurare la movimentazione di emergenza con la turbinetta idraulica e si ritiene necessario ed urgente provvedere alla sua sostituzione;

La ditta Saimet srl di San Gavino Monreale, esperta nel settore delle costruzioni elettromeccaniche ed interpellata per le vie brevi, ha fornito un preventivo di spesa per la sostituzione della paratoia e la revisione del meccanismo meccanico di manovra al fine di ripristinarne la completa efficienza;

Il preventivo della ditta Saimet srl, acquisito al protocollo Enas, prevede una spesa complessiva di € 8.200,00 oltre iva: l'importo comprende la fornitura e posa della paratoia realizzata con struttura in ferro protetta con cicli di verniciatura adeguati alle condizioni di esercizio e si ritiene economicamente congruo ed accettabile;

Atteso altresì che è necessario intervenire prima che il livello del lago arrivi a quota 254,60 m slm corrispondente al bordo inferiore della paratoia ormai privo di tenuta, in quanto, al di sopra di tale quota, si avrebbe il passaggio d'acqua con conseguente rilascio non controllato della risorsa;

Considerato quindi che sussistono fondate esigenze di urgenza e velocizzazione delle procedure tali da motivare adeguatamente l'adozione della procedura di affidamento diretto dei lavori in parola ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ritenuto quindi opportuno, per i motivi sopra esposti, procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione urgente della paratoia di regolazione della turbinetta idraulica per comando di emergenza dello scarico di superficie della diga Mulargia, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Saimet srl, zona P.I.P. località Grui, San Gavino Monreale per l'importo di € 8.200,00 + iva

Constatato che l'importo complessivo stimato per l'esecuzione dei lavori in parola, pari a € 8.200,00 + iva, trova capienza sul capitolo SC 10.1903/2021 CDR 00.00.01.22 (spese manutenzione ordinaria delle opere del SIMR) e che si intende procedere all'impegno di spesa a favore della ditta affidataria;

Accertata la regolarità contributiva della ditta ditta Saimet srl tramite certificato DURC rilasciato dall'Inail (prot. n. INAIL\_ 29994732) con scadenza 08.03.2022;

Ritenuto di nominare l'ing. Enrica Palomba Responsabile Unico del Procedimento;

#### **DETERMINA**

- l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs n. 50/2016, alla ditta Saimet srl, zona P.I.P. località Grui, San Gavino Monreale (P.I. 02273520920) dei *Lavori di manutenzione urgente della paratoia di regolazione della turbinetta idraulica per comando di emergenza dello scarico di superficie della diga Mulargia* per l'importo di € 8.200,00 + iva;
- l'impegno di spesa a favore della ditta Saimet srl di € 10.004,00 sul capitolo SC 10.1903/2021 CDR 00.00.01.22 (spese manutenzione ordinaria delle opere del SIMR) così suddiviso:
  - € 8.200,00 per imponibile
  - € 1.804,00 per l'iva
- di nominare Responsabile del Procedimento l'ing. Enrica Palomba;
- di trasmettere la presente determinazione al SACP per gli adempimenti di competenza

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

EP

Il Direttore del Servizio

Ing. Roberto Meloni

Copia Conforme per uso amministrativo

Data, \_\_\_\_\_

Il Funzionario

\_\_\_\_\_