



Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Determinazione n° 401 del 29 APR 2016

Oggetto: *Fornitura e installazione "Attuatore elettrico Auma". Ditta La T.I.S. Service Spa.*
CIG: Z8D19BA48C **RUP:** Geom. Roberto Salis

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 28 ottobre 2015 con cui è stato confermato al dirigente dell'Ente ing. Libero Ferreri l'incarico di Direzione del Servizio Gestione Nord, conferito sino al 31.10.2015 con delibera del C. d'A. n. 5/10 del 28.9.2010, con decorrenza dal 1° novembre 2015 fino alla conclusione della procedura di attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui alla manifestazione di interesse per la copertura delle posizioni dirigenziali non apicali relative alla nuova struttura organizzativa di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 11 febbraio 2015, e comunque entro e non oltre la data del 30 novembre 2016;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 23 dicembre 2015 di autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio per un periodo di due mesi dal 1.1.2016 al 29.2.2016, resa esecutiva dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3/6 del 19.1.2016;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 7 del 17 febbraio 2016 di autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio per ulteriori due dodicesimi, per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2016;

Premesso che:

- nell'opera di restituzione della condotta by-pass sul canale adduttore Sx Tirso è inserita una valvola a farfalla del Ø 1600 completa di riduttore meccanico manuale;
- i tempi di manovra della suddetta valvola risultano eccessivamente lunghi e pertanto non sono compatibili con l'esercizio in sicurezza del canale;
- per garantire il regolare funzionamento della condotta e l'esercizio del canale adduttore è necessario installare nella camera di manovra un attuatore elettrico che consenta di eseguire in tempi rapidi le manovre della valvola;
- il Servizio Gestione Nord ha effettuato una ricerca di mercato richiedendo, a cinque ditte iscritte nell'albo fornitori dell'Ente (protocolli: n. 9997, n. 9999, n. 10002, n. 10005 e n. 10006 del 19.04.2016), un'offerta per la fornitura ed installazione di un attuatore elettrico per il

comando e regolazione della valvola a farfalla installata nel pozzetto terminale della condotta di by-pass ;

Accertato che:

- tra le ditte invitate hanno presentato offerta la ditta La T.I.S. Service Spa (pervenuta con pec del 22.04.2016) e la ditta Fluenter Srl (pervenuta con pec del 27.04.2016);
- l'offerta più conveniente risulta quella presentata dalla ditta La T.I.S. Service Spa, via Lago d'Iseo 4/6 – 24060 Bolgare (BG), per un importo di € 3.000,00 + IVA;

Considerato che:

- l'importo richiesto risulta congruo per quanto offerto;
- la spesa relativa all'acquisto ed installazione del suddetto attuatore è stata programmata sul capitolo U1.03.02.09.011.19.03/2016 ex 19.01.01 (Manutenzione Ordinaria delle Opere del Sistema Idrico Multisetoriale);

DETERMINA

- l'impegno di spesa e pagamento a favore della ditta La T.I.S. Service Spa, via Lago d'Iseo 4/6 – 24060 Bolgare (BG), della somma di complessiva di €. 3.000,00 + IVA per la fornitura e installazione di un attuatore elettrico presso l'opera di restituzione della condotta by-pass sul canale adduttore Sx Tirso, che trova capienza:
 - per €. 3.000,00 sul capitolo U1.03.02.09.011.19.03/2016 (ex 19.01.01) (Manutenzione Ordinaria delle Opere del Sistema Idrico Multisetoriale)
 - per €. 660,00 sul capitolo U1.10.03.00.001.14.18/16 (ex 14.33.09) (Versamento IVA a debito)
- di incaricare il Geom. Roberto Salis quale Responsabile della verifica della regolare fornitura ed installazione dell'attuatore elettrico.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Gestione Nord

Il Direttore

Ing. Libero Ferreri

Libero Ferreri

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

29/4/16

REGISTRO IMPEGNI

COD. FORM	401005113
Impegno di	379
Cap	U1.03.02.09.011.19.03/16
Importo	3000,00
Cap	U1.10.03.00.001.14.18/16
Importo €	660,00
Data	29 APR 2016

Ferreri