REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
- E . A . S . A r r r -

Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38/27 del 26.09.2019.

FASE 1°: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

"LOTTO 3A"

Adeguamento stallo Alta Tensione 70 KV

PROGETTO ESECUTIVO

Allegati :

Situazione attuale - Planta Dispositivi, Planta quotata,

Allegato: B3

scala:

PROGETTO REDATTO DAI SERVIZI TECNICI DELL'ENTE

I Progettisti
Per ind. Marco Loddo
Per ind. Andrea Pantaleo
ANDREA TRONCI
Data: 2026.03.05 14:15:34 +01'00'00

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Marco Cordeddu
MARCO CORDEDDU
Data: 2026.03.05 15:08:25 +01'00'00

Collaborazioni tecniche
Geom. Fabienna Usai
Per ind. Alessandro Pauer
Per ind. Romano Frau

Coordinatore della Sicurezza (CSP)
Dott. Ing. Fabiano Porcu
Data: 2026.03.05 17:02:26 +01'00'00

Direttore del servizio SSGR
Dott. Ing. Alberto Tinarro

Il Direttore Generale
Dott.Ing. Giuliano Pattari

Agosto 2026

Legenda

1 *TV capacitivo* (DA SOSTITUIRE)
2 *Scaricatore* (DA SOSTITUIRE)
3 *Sezionatore di linea e sezionatore di terra* (DA SOSTITUIRE)
4 *Pendo AT*
5 *Interruttore AT* (DA SOSTITUIRE)
6 *Scrittoiatoio Tesla*
7 *Isolatore ripolare*
8 *n° 3 Isolatori angolari*
9 *Trasformatore AT/MT 70/0.4V*
10 *Compressore* (NO RIMOVIBILE)
11 *Armadio/cav. AT* (NO RIMOVIBILE)
12 *Armadio/cav. di derivazione* (NO RIMOVIBILE)

PIANTA BASAMENTI/POSIZIONI DELLE APPARECCHIATURE RICEVIMENTO AT 70 kV Terna
scala 1:100


Zona oggetto di intervento
Tratto linea AT da sostituire/adattare
Fine di guardia
AMARRO
LINEA 70 kV TERNA
Cavi AT 70 kV terna
Cavi di collegamento 70 kV
Apparecchiature da sostituire:
1 - sezionatore AT
2 - Scaricatore
3 - TV capacitivo
A
A
B
B
0.00
0.00
0.00