



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Energia e Gestione Risorsa

Oggetto: Fornitura di Nuova Pompa Orizzontale Multistadio Q=30 l/s, H=305,00 m, 132kW per l'impianto di Sollevamento Ponte Maxia nel comune di Villanovatullo (CA), in sostituzione della pompa da 200 kW. - Affidamento diretto alla Società Xylem Water Solutions Italia Srl (Art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. N° 36/2023) € 41.419,00 IVA inclusa - Impegno sul capitolo di spesa SC20.2820/2023 - CDR 00.00.01.30 - Manutenzione straordinaria opere multisettoriali SEGR.

CIG: Z9C3D000A9. RUP: Ing. Marco Cordeddu.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- l'ENAS è preposto alla gestione del sistema idrico multisettoriale della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti della LR n° 19/2006 e s.m.i. e che, a tal fine, ha la necessità di procedere all'esecuzione di numerosi interventi di manutenzione necessari a garantire il funzionamento delle suddette opere;
- in particolare, nello specifico, nell'ambito del mantenimento in efficienza dell'impianto di sollevamento di Ponte Maxia nel comune di Villanovatullo è necessario affidare la fornitura di una pompa di portata nominale di 30 l/s, H=305,00 m, 132kW in sostituzione di quella esistente da 200kW ormai obsoleta che non garantisce più le prestazioni ed efficienza richieste per far fronte alle esigenze invernali dell'impianto di potabilizzazione di Pranu Munteri ed eventuali richieste irrigue ed in soccorso per la zona industriale di Isili;

VISTO che:

- per dar corso alla suddetta fornitura è stato predisposto dai tecnici del Settore Manutenzioni Specialistiche ed Ingegneria della Manutenzione il documento "Elementi essenziali del contratto" ed è stata richiesta l'offerta per la Fornitura di Nuova Pompa Orizzontale Multistadio Q=30 l/s, H=305,00 m, 132kW per l'impianto di Sollevamento Ponte Maxia nel comune di Villanovatullo (CA), in sostituzione della pompa da 200 kW alla Società Xylem Water Solutions Italia Srl, con sede legale in Lainate (MI), via G. Rossini 1/A, CF/PI 00889400156, in quanto garantisce affidabilità, efficienza e prestazioni richieste;
- in data 09.11.2023, prot. n. 15439, sono pervenuti gli elementi essenziali del contratto, la dichiarazione ex art. 94 del dm 36/2023 e l'offerta n.ro 1Off. n. 49/0473/2023 della Società Xylem Water Solutions Italia Srl, per la fornitura di una Nuova Pompa Orizzontale Multistadio Q=30 l/s, H=305,00 m, 132kW per l'impianto di Sollevamento Ponte Maxia nel comune di Villanovatullo (CA), in sostituzione della pompa da 200 kW per l'importo complessivo di euro 33.950,00 + IVA;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- in rapporto all'importo offerto per l'espletamento della fornitura in oggetto si può procedere all'affidamento diretto, risultando lo stesso inferiore ai limiti di cui all'art. 50 comma 1b del D.Lgs. n° 36/23;
- l'operatore economico individuato è in possesso delle documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della fornitura con lo stesso ENAS;
- che è necessario e urgente provvedere alla sostituzione della pompa da 200kW oramai non efficiente ed affidabile;

ATTESO che:

- la relativa spesa dell'affidamento pari a complessivi 41.419,00 IVA inclusa, può gravare sul capitolo SC20.2820/2023 - CDR 00.00.01.30 - Manutenzione straordinaria opere multisettoriali SEGR che presenta la disponibilità necessaria;
- l'impegno di spesa è atto gestionale di competenza del Direttore del Servizio Energia e Gestione Risorsa;

ATTESO che l'attivazione della fornitura in oggetto, successivamente alla stipula del contratto, porterebbe alla mancanza di produzione di energia elettrica significativa, si ritiene opportuno autorizzare l'avvio del contratto prima della stipula del contratto ai sensi dell'art.17 c.8 del dlgs 36/2023;

DETERMINA

- di approvare il documento elementi essenziali del contratto redatto per la specifica fornitura dai tecnici del Settore Manutenzioni Specialistiche ed ingegneria della manutenzione del SEGR sottoscritto dalla società Xylem Water Solutions Italia Srl;
- l'affidamento diretto ai sensi dell'art. Art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. N° 36/2023 alla Società Xylem Water Solutions Italia Srl, con sede legale in Lainate (MI), via G. Rossini 1/A, PI/CF 00889400156 della fornitura di che trattasi;
- di impegnare la somma complessiva di: euro 41.419,00 sul capitolo SC20.2820 CDR 00.00.01.30 annualità 2023 di cui 33.950,00 per imponibile ed euro 7.469,00 per IVA in regime di split payment - Manutenzione straordinaria opere multisettoriali SEGR - in favore della Società Xylem Water Solutions Italia Srl, con sede legale in Lainate (MI), via G. Rossini 1/A, PI/CF 00889400156;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto rispettivamente l'ing. Marco Cordeddu e il PI Andrea Tronci funzionari del SEGR;
- di autorizzare l'avvio della prestazione prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art.17 c.8 del dlgs 36/2023, posto che l'attivazione dei lavori in oggetto, successivamente alla stipula del contratto, porterebbe alla mancanza di produzione di energia elettrica significativa;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell' art 23 del D.Lgs. n.33/2013.

La presente determinazione [non rientrando] nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, [è] immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio [ad interim]

[Roberto Meloni]

[Fare clic o toccare qui per immettere il testo.]



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

56-AD-DE-85-A3-D1-9D-C1-13-45-B4-46-BF-80-03-40-59-F7-EB-F2

CADES 1 di 1 del 06/12/2023 14:11:12

Soggetto: Roberto Meloni

S.N. Certificato: 2F27 19F7 F3DC 56A7

Validità certificato dal 17/02/2022 08:49:26 al 14/12/2024 12:16:26

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
