

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Oggetto: ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 9 DEL 18.12.2024 RECANTE "EMERGENZA REGIONALE EX DELIB. G.R. N. 27/1 DEL 30.07.2024. PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI 2° STRALCIO" POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI POMPAGGIO DI EMERGENZA DELLE ACQUE DELL'INVASO DI ALTO TEMO VERSO L'INVASO DEL BIDIGHINZU. IMPEGNO DI € 67.060,00 SUL CAP. SC20.1905/2025 E € 14.753,20 SUL CAP. SC25.1437/2025 "I.V.A. SU LAVORI RAS", A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DRAGFLOW S.R.L. CON SEDE A ROVERBELLA (MN) - P.I.V.A. 02757460239, PER LA FORNITURA DI N. 1 POMPA GSZ2-75-4L E UN QUADRO ELETTRICO STATICPLUS SOFT-START DA 132 kW. AFFIDAMENTO IN CIRCOSTANZE DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 C. 1 E 2 DEL D.LGS. 36/2023.

CUP: 181D25000020002

CIG: B7CBF45316

RUP: Ing. Massimiliano Deledda

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ART. 140 DEL D.LGS. 31/03/2023, N. 36)

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta regionale n. 27/1 del 30.07.2024, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Sardegna, successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2025 con delibera della Giunta regionale n. 32/45 del 18.06.2025;
- con l'ordinanza della Presidente della Regione n. 7 del 02.08.2024, il Direttore generale della protezione civile è stato delegato al coordinamento degli interventi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica;
- il basso livello di invaso del lago del Bidighinzu, al di sotto delle quote di regolazione, non consente la corretta e continua alimentazione dell'impianto di potabilizzazione di Abbanoa, rendendo indispensabile procedere alla realizzazione di un impianto di sollevamento provvisorio mediante l'installazione di idonee elettropompe aventi curva di funzionamento specifica e adeguata alle necessità per assicurare la continuità dell'approvvigionamento idropotabile;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

- si rende quindi necessario potenziare urgentemente il sistema di pompaggio di emergenza delle acque dell'invaso di Alto Temo verso lo stesso vaso del Bidighinzu (sistema condotta Temo-Bidighinzu) per una portata di almeno 200 l/s;
- la ditta DRAGFLOW S.R.L., con nota prot. 0009764 del 22/07/2025, ha confermato la disponibilità in pronta consegna delle apparecchiature necessarie;

Considerato che:

- in data **23/07/2025**, il sottoscritto Ing. Massimiliano Deledda, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, unitamente ai coordinatori di settore, ha constatato la necessità assoluta e indifferibile di procedere alla fornitura d'urgenza di un sistema di potenziamento del pompaggio idrico integrativo composto da n. 1 pompa GSZ2-75-4L e un quadro elettrico STATICPLUS Soft-start da 132 kW;
- l'importo complessivo per l'acquisizione della pompa e del quadro elettrico è pari a € 67.060,00 oltre a € 14.753,20 per IVA di legge;
- la mancata attivazione dell'affidamento in oggetto arrecherebbe un danno patrimoniale certo e grave all'Ente, in quanto impedirebbe di ripristinare il regolare approvvigionamento degli impianti di potabilizzazione non altrimenti alimentati, configurando una rilevante criticità di protezione civile;

A seguito di quanto premesso e constatato, in data 23/07/2025 il RUP

DICHIARA

che trattasi di circostanze di somma urgenza ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023.

Manda a procedere, mediante affidamento diretto/ordine diretto in via d'urgenza (formalizzato con lettera d'ordine n. 9849 del 23/07/2025 e ratificato con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1011 del **30/07/2025**), alla fornitura di:

- N.° 1 elettropompa modello GSZ2-75-4L, completa di quadro elettrico di avviamento STATICPLUS Soft-start da 132 kW, per un importo complessivo pari a € 67.060,00 (oltre a € 14.753,20 per IVA di legge);

a favore dell'operatore economico DRAGFLOW S.R.L., con sede legale a Verona in Via Satiro n. 11 e sede operativa/amministrativa in Via Paesa snc, 46048 Roverbella (MN) – C.F. e P.I.V.A. 02757460239, finalizzata alla realizzazione dell'impianto di sollevamento provvisorio per consentire l'alimentazione dell'impianto di potabilizzazione di Bidighinzu nell'ambito degli interventi urgenti per il deficit idrico.





Enas

Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Cagliari, 23/07/2025



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Massimiliano Deledda

Il Direttore del Servizio

Ing. Fernando Mura

