Pozzetto di by-pass: impianto illuminazione ordinaria e di sicurezza



Pozzetto di arrivo: impianto illuminazione ordinaria e di sicurezza



Pozzetto di by-pass: alimentazione valvole



Pozzetto di arrivo: alimentazione valvole



Pozzetto di by-pass: alimentazione pompa aggottamento ed estrattore d'aria



Pozzetto di arrivo: alimentazione pompa aggottamento edestrattore d'aria



TABELLA CAVI DI POTENZA		
CIRCUITO	FORMAZIONE	TIPO CAVO
C-LS-01	3G1.5	FG16(O)M16 0.6/1kV
C-LO-01	3 G 2.5 / 3*1.5	FG16(O)M16 0.6/1kV
C-EA-01	3 G 2.5	FG16(O)M16 0.6/1kV
C-P-01	4 G 2.5	FG16(O)M16 0.6/1kV
C-VFA-01	4G4	FG16(O)M16 0.6/1kV
C-UM-01	3 G 2.5	FG16(O)M16 0.6/1kV
C-LS-04	3G1.5	FG16(O)M16 0.6/1kV
C-LO-04	3G2.5 / 3*1.5	FG16(O)M16 0.6/1kV
C-EA-04	3G2.5	FG16(O)M16 0.6/1kV
C-P-04	4G2.5	FG16(O)M16 0.6/1kV
C-VFA-04	4G4	FG16(O)M16 0.6/1kV
C-SAR-01	4G2.5	FG16(O)M16 0.6/1kV
C-UM-04	3 G 2.5	FG16(O)M16 0.6/1kV

POSA TIPO 3:
CAVI UNIPOLARI SENZA GUAINA
IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI

POSA TIPO 3A:
CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA)
IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI

POSA TIPO 61:
CAVI UNIPOLARI CON GUAINA E MULTIPOLARI
IN TUBI PROTETTIVI INTERRATI
O IN CUNICOLI INTERRATI [p=0.8m]

LEGENDA

- ESTRATTORE D'ARIA 230V
- POMPA AGGOTTAMENTO 400V
- CASSETTA DI DERIVAZIONE A PARETE CON MORSETTI 10*10cm
- INTERRUTTORE DEVIATORE COMANDO LUCE
- CASSETTA DI DERIVAZIONE A PARETE CON MORSETTI A VITE 30*22*12 cm
- PLAFONIERA FL2*36+ emergenza IP65 FISSATA A PARETE
- PLAFONIERA FL2*36 IP65 FISSATA A PARETE
- SONDA UMIDITA' 24Vdc
- TUBO RIGIDO PVC PT3A - LINEA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- TUBO RIGIDO PVC PT3A - LINEA IMPIANTO AGGOTTAMENTO
- TUBO RIGIDO PVC PT3A - LINEA IMPIANTO DI ESTRAZIONE E PRESE SERVIZIO
- TUBO RIGIDO PVC PT3A - LINEA IMPIANTO VALVOLE MOTORIZZATE

APPROVATO CON DDSOI/LLPP
Prot. n.7752 rep.422 del 09/03/2020
AZZENA COSTANTINO
22.04.2020 20:53:21 UTC

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
CIG- 7291196547- CUP: I86B05000050002
PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO
Vasca di carico di Casteldoria
Impianto elettrico pozzetto di arrivo e pozzetto by-pass

ID ELABORATO
G.3.3.2
SCALA
Varie
CODIFICA ELAB
G.3.3.2-ENAS539Gimp132R2

Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche e coordinatore di progetto:
Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.)
GALBO DAMIANO 19-09-2019 15:14:36 UTC

Responsabile progettazione strutturale e geotecnica:
Ing. Pietro Diliberto (S.T.P. s.r.l.)
Collaboratori:
Ing. Ettore Galbo (H.E. s.s.)
DILIBERTO PIETRO 19-09-2019 19:48:53 UTC

Responsabile della progettazione idraulica:
Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.)
Collaboratori:
Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.)
Prof. Ing. Gabriele Freni
Ing. Fulvio Galbo (H.E. s.s.)
Ing. Piera De Luca (H.E. s.s.)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefano Serra

Responsabile della progettazione impianti elettrici e TLC:
Ing. Giovanni Gabellone (H.E. s.s.)

Responsabile rilievi GPS/LS:
Geom. Alberto Bianco
Collaboratori:
Geom. Lorenzo Vermi (H.E. s.s.)

Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progetto:
Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.)
Collaboratori:
Ing. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.)
Ing. Giovambattista Lombardo (H.E. s.s.)

Firmato da:
MEDRI FRANCESCO
Motivo:
RINA Check Srl - Organismo di Ispezione
Data: 21/01/2020 14:30:24

(Capogruppo Mandataria) *(Mandante)* *Prof. Ing. Gabriele Freni (Mandante)* *Dott. Geol. Mario Strinna (Mandante)* *Società cooperativa (Mandante)*

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	RED.	VER.	APPR.
2	SETTEMBRE 2019	OSSERVAZIONI VERIFICATORE	STP	PD	DG
1	APRILE 2019	ISTRUTTORIA RUP 12/03/2019	STP	PD	DG
0	FEBBRAIO 2019	PRIMA EMISSIONE	STP	PD	DG

ISO A1