



Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

Determinazione n°835 del 25/07/2018

Oggetto: L124 - CAMPO SOLARE TERMODINAMICO NELL'AREA INDUSTRIALE DI OTTANA - 1 LOTTO 1C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICARICA AZOTO -UNA TANTUM- ALLA DITTA SIADCUP I55F110001500008 RUP ING. BRUNO LOFFREDO

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 03.07.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 23 del 7 giugno 2018 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e Bilancio di previsione di Cassa 2018". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.

VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n° 26/BIS del 27.04.2018 con la quale la funzione di Direttore ad interim del Servizio Progetti e Costruzioni è stata attribuita all'Ing. Felice Soda a decorrere dal 01.05.2018;

Premesso che

- l'impianto termodinamico di Ottana non è ancora collaudato e l'impresa realizzatrice CEIF SocCoop, ultimato il periodo di avviamento non è più presente in impianto;
- al fine di garantire la funzionalità dell'impianto personale ENAS provvede a periodici avvii del campo solare e del turbogeneratore;
- il riscaldamento dell'olio diatermico determina un considerevole aumento di volume dell'olio stesso e in conseguenza di ciò si ha lo scarico in atmosfera di una quota dell'azoto presente nei serbatoi dell'olio;
- l'atmosfera di azoto presente all'interno dei serbatoi di accumulo è fondamentale per la sicurezza dell'impianto in termini di antincendio sia per garantire il mantenimento delle caratteristiche chimico fisiche dell'olio diatermico nel tempo;
- l'impianto è dotato di un serbatoio di stoccaggio dell'azoto di 6 mc di capacità che garantisce, attraverso apposite linee dedicate, il mantenimento all'interno dei due serbatoi della corretta quantità di azoto;
- tale serbatoio è stato fornito in comodato d'uso dalla Ditta SIAD che ha stipulato all'uopo un apposito contratto con la ditta CEIF garantendo inoltre a richiesta il periodico carico di azoto liquido;

Considerato che il livello nel serbatoio dell'azoto è prossimo allo zero;

Atteso che la ditta CEIF come dichiarato in occasione della visita di collaudo in data 20.06.2018 non intende più provvedere al carico del serbatoio, pur mantenendo fino alla data del certificato di collaudo, la responsabilità dell'impianto;

Considerato che

- per garantire la sicurezza dell'impianto e assicurare la durabilità nel tempo dell'olio diatermico si rende necessario e urgente provvedere ricarica del serbatoio dell'azoto;
- nelle attuali condizioni risulta necessario far effettuare la ricarica al soggetto che ha la responsabilità dell'impianto dell'azoto e cioè la ditta SIAD;
- la ditta SIAD si è resa disponibile ad effettuare la ricarica agli stessi patti e condizioni del contratto che per la ricarica prevede un prezzo di 0.15 euro/litro oltre a un costo del viaggio di 100 euro.

Atteso che sono state acquisiti:

- l'attestazione con la quale la ditta SIAD dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di ex art.80 D.Lgs 50/2016;
- il certificato di iscrizione alla camera di commercio per la verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale ex art. 26 DLgs 81/2008;
- il DURC della ditta dal quale risulta la regolarità contributiva con scadenza 16.10.2018.

Ritenuto di condividere la proposta congiunta del RUP e del Direttore dei lavori

Considerato che sussistono le condizioni di urgenza per procedere all'affidamento diretto del servizio di ricarica del serbatoio dell'azoto presente presso l'impianto termodinamico di Ottana alla Società Italiana acetilene e derivati SIAD S.p.A. con sede legale in Via San Bernardino 92 Bergamo per l'importo di euro 1.220,00 IVA compresa mediante lettera d'ordine di cui si approva lo schema allegato alla presente;

Atteso che la suddetta somma può essere imputata al capitolo U2021634 annualità 2018

- imponibile 1.000,00 euro
- IVA 220,00 euro

Vista la disponibilità della somma sul citato capitolo di bilancio U2021634/2018

tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE DI DETERMINARE

- di affidare il servizio di ricarica del serbatoio dell'azoto dell'impianto termodinamico di Ottana - una tantum - alla Società Italiana acetilene e derivati SIAD S.p.A. con sede legale in Via San Bernardino 92 Bergamo per l'importo di euro 1.220,00 IVA compresa
- di impegnare la somma di euro 1.220,00
 - 1.000,00 per imponibile
 - 220,00 per IVAsul capitolo di bilancio U2021634/2018
- di approvare la lettera d'ordine allegata alla presente;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

B.L.

Il Direttore del Servizio

Ing. Felice Soda

Allegato: lettera d'ordine

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.