Planimetria di progetto a quota 115.30 m s.l.m.
scala 1:200



Planimetria di progetto a quota 94.10 m s.l.m.
scala 1:200



Planimetria di progetto a quota 95.60 m s.l.m.
scala 1:200



Planimetria di progetto a quota 90.50 m s.l.m.
scala 1:200



APPROVATO CON DDSOI/LLPP
Prot. n.7782 rep.422 del 09/03/2020
AZZENA COSTANTINO
22.04.2020 20:53:32 UTC

Note

Chiusini in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN124.

Tubazioni in acciaio L355 (conformi alla norma UNI EN 10224). Rivestimento esterno:
- bituminoso pesante, per le tratte a contatto con terreno o cls;
- con verniciatura al clorocaucciù, su primer epossidico zincante con spessore minimo di almeno 200 µm, per le tratte esposte all'aria.
Rivestimento interno: vernice epossidica per acqua potabile (s_{min} = 250 µm)

Tutte le misure sono riportate in metri.
Tutte le quote sono espresse in metri sul livello medio del mare.

Per le caratteristiche del cls e dei ferri di armatura si faccia riferimento al gruppo di elaborati grafici G.4.2

Per gli elaborati relativi al progetto della vasca terminale di Truncu Reale si veda gruppo di elab. G.4.n

In grigio le opere esistenti

LEGENDA

- Tubazione di arrivo
- Tubazione di presa
- Tubazione di by-pass
- Tubazione di scarico sovrapressioni colpo d'ariete
- Tubazione da e per Porto Torres
- Tubazione da e per Tortolì
- Tubazione di alimentazione zona industriale Truncu Reale
- Tubazione di alimentazione potabilizzatore Truncu Reale
- Tubazione alimentazione Monte Agnese-Alghero
- Tubazione di scarico
- Tubazione esistente

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1" in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Castelsardo in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2" in località Truncu Reale"
CIG- 7251195A7; CUP: I86B50000050002

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO
Vasca terminale di Truncu Reale
Planimetria di progetto: piante

ID ELABORATO
G.4.1.5.1
SCALA
1:200
CODICE ELAB
G.4.1.5.EN420SNGen010R3

Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche e coordinamento progetto:
Ing. Damiano Sotgiu (H.E. s.r.l.)

Responsabile della progettazione impianti elettrici e TLC:
Ing. Giovanni Salerno (H.E. s.r.l.)

Responsabile progettazione strutturale e geotecnica:
Ing. Pietro Diliberto (S.T.P. s.r.l.)
Collaboratori:
Ing. Ettore Gallo (H.E. s.r.l.)

Responsabile rilievi GPS/LS:
Geom. Alberto Bianco
Collaboratori:
Geom. Lorenzo Vierne (H.E. s.r.l.)

Responsabile della progettazione idraulica:
Ing. Mariano Gallo (H.E. s.r.l.)
Collaboratori:
Ing. Damiano Sotgiu (H.E. s.r.l.)
Prof. Ing. Gabriele Freni
Ing. Fulvio Gallo (S.T.P. s.r.l.)
Ing. Piera De Luca (H.E. s.r.l.)

Responsabile della progettazione ripresa:
Ing. Mariano Gallo (H.E. s.r.l.)
Collaboratori:
Ing. Damiano Sotgiu (H.E. s.r.l.)
Prof. Ing. Gabriele Freni
Ing. Fulvio Gallo (S.T.P. s.r.l.)
Ing. Piera De Luca (H.E. s.r.l.)

Responsabile coordinamento della sicurezza in fase di progetto:
Ing. Mariano Gallo (H.E. s.r.l.)
Collaboratori:
Ing. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.)
Ing. Donatantonella Lombardo (H.E. s.r.l.)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefano Serra

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	RED.	VER.	APPR.
0	Settembre 2019	Consegna progetto esecutivo	PD	PG	DC
1	APRILE 2019	ISTRUTTORIA RUP 01/03/2019	PD	PG	DC
2	Ottobre 2019	Condivisione verifica finale	PD	PG	DC

ISO A1x3