

Ente acque della Sardegna

SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE RISORSA

Servizio di assistenza e manutenzione relativo alle postazioni idrometriche ai centri locali e al Server della rete in telemisura su alcuni laghi della Sardegna. Contratto annuale 01.01.2023 - 31.12.2023.
CIG: Z983852939

Ditta: CAE S.p.A. Via Colunga, 20 40068 – San Lazzaro di Savena (BO)

Email: alberto.vaquer@cae.it, michela.pederzoli@cae.it

Contratto: Rep. n. 87 del 21.03.2023

Importo: € 17'000,00 oltre IVA

Durata: 12 mesi

Attivazione: 01.01.2023

VERBALE DI CONSTATAZIONE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2

Importo contrattuale	€	17,000.00
<hr/>		
Sommano	€	17,000.00
<hr/>		
Impegni		
Det n	data	importo
1359	28/10/2022	€ 17,000.00
<hr/>		
Sommano impegni	€	17,000.00
Restano da impegnare	€	-
<hr/>		
Pagamenti effettuati		
pagamento	data	importo
primo	01/07/2022	€ 8,457.50
secondo	01/02/2024	€ 8,542.50
<hr/>		
Sommano	€	17,000.00
<hr/>		
Disponibili su impegno	€	-

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

VISTO il contratto in epigrafe;

CONSIDERATO CHE:

- il servizio in oggetto, come da contratto, è attivo dal giorno 01.01.2023;
- il Direttore per l'esecuzione del Contratto Ing. Siro Pillosu ha dichiarato che il servizio si è svolto secondo le prescrizioni contrattuali;
- come risulta dall'art. 7 del contratto, il compenso spettante alla Ditta per il Servizio svolto nel primo semestre risulta pari a € 8'542,50 oltre IVA, corrispondenti all'ammontare dell'importo per il Servizio di assistenza e manutenzione, compenso comprensivo della liquidazione della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art.30 comma 5 del Dlgs. 50/16 e applicata alla prima rata;
- firmando il presente certificato, la Ditta accetta la contabilità senza riserve;
- con prot. INPS_40657362 in data 06.10.2023, è stata richiesta dall'ENAS agli Enti interessati la prescritta dichiarazione liberatoria tramite modello telematico DURC; il documento risulta valido fino al 03.02.24;

Tutto ciò premesso

DICHIARA

potersi pagare alla ditta CAE S.p.A. Via Colunga,20 - 40068 – San Lazzaro di Savena (BO) – Italia, **previa emissione di DURC in regola**, la somma di € 8'542,50 + IVA quale compenso per il servizio prestato come descritto al contratto.

Cagliari li, 01.02.24

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Caddeo

La Ditta
CAE spa

Il Direttore per l'esecuzione del Contratto
Ing. Siro Pillosu

Visto: Il Direttore del Servizio
Ing. Roberto Meloni

Riepilogo interventi di manutenzione preventiva e correttiva eseguiti nel corso del secondo semestre 2023

Data	Descrizione	Tipo Sistema	Numero Intervento	Descrizione Apparato	Apparato	Descrizione Richiesta	Descrizione Intervento
14/09/2023	PREVENTIVA	Sito Centrale	433164	Bau Pressiu	0300840600	Giro di manutenzione preventiva 2023	Eseguita manutenzione preventiva composta da backup delle configurazioni sw cae, pulizia workstation e verifica di funzionamento di tutti i componenti hw e sw installati.Verificato telecontrollo e corretta acquisizione in automatico dei dati.Eseguite prove radio con zattera e idrometro.
28/09/2023	PREVENTIVA	Sito Centrale	433161	Monte Lerno	0300840300	Giro di manutenzione preventiva 2023	Eseguita manutenzione preventiva composta da backup delle configurazioni sw cae, pulizia workstation e verifica di funzionamento di tutti i componenti hw e sw installati.Verificato telecontrollo e corretta acquisizione in automatico dei dati.Eseguite prove radio con zattera.
03/10/2023	PREVENTIVA	Stazione	433158	Tirso Livello lago	0000507500	Giro di manutenzione preventiva 2023	Il segnale non viene acquisito da tempo. Il cliente è a conoscenza del problema.
03/10/2023	PREVENTIVA	Sito Centrale	433171	Tirso casa di guardia	0300842600	Giro di manutenzione preventiva 2023	Eseguita manutenzione preventiva composta da backup delle configurazioni sw cae, pulizia workstation e verifica di funzionamento di tutti i componenti hw e sw installati.Verificato telecontrollo e corretta acquisizione in automatico dei dati.Eseguite prove radio con zattera.
11/10/2023	PREVENTIVA	Stazione	433153	Flumendosa Livello Lago	0000476500	Giro di manutenzione preventiva 2023	Verificata corretta acquisizione sensore Livello lago Pizzi.Misura ore 9,30 locali: 255,31 m
11/10/2023	PREVENTIVA	Sito Centrale	433170	Flumendosa	0300841600	Giro di manutenzione preventiva 2023	Eseguita manutenzione preventiva composta da backup delle configurazioni sw cae, pulizia workstation e verifica di funzionamento di tutti i componenti hw e sw installati.Verificato telecontrollo e corretta acquisizione in automatico dei dati.Eseguite prove radio con zattera.
19/10/2023	PREVENTIVA	Stazione	433151	Mulargia Livello lago	0000413800	Giro di manutenzione preventiva 2023	Eseguita manutenzione preventiva composta da backup delle configurazioni sw cae, pulizia workstation e verifica di funzionamento di tutti i componenti hw e sw installati.Verificato telecontrollo e corretta acquisizione in automatico dei dati.Eseguite prove radio con zattera e idrometro.
19/10/2023	PREVENTIVA	Sito Centrale	433162	Mulargia	0300840400	Giro di manutenzione preventiva 2023	Eseguita manutenzione preventiva composta da backup delle configurazioni sw cae, pulizia workstation e verifica di funzionamento di tutti i componenti hw e sw installati.Verificato telecontrollo e corretta acquisizione in automatico dei dati.Eseguite prove radio con zattera e idrometro.
07/11/2023	PREVENTIVA	Sito Centrale	433169	Cuga	0300841200	Giro di manutenzione preventiva 2023	Eseguita manutenzione preventiva composta da backup delle configurazioni sw cae, pulizia workstation e verifica di funzionamento di tutti i componenti hw e sw installati.Verificato telecontrollo e corretta acquisizione in automatico dei dati.Eseguite prove radio con zattera.
15/11/2023	PREVENTIVA	Stazione	433152	Sos Canales Livello lago	0000413900	Giro di manutenzione preventiva 2023	I dati del sensore non vengono acquisiti dal 2017.
15/11/2023	PREVENTIVA	Sito Centrale	433165	Sos Canales	0300840700	Giro di manutenzione preventiva 2023	Eseguita manutenzione preventiva composta da backup delle configurazioni sw cae, pulizia workstation e verifica di funzionamento di tutti i componenti hw e sw installati.Verificato telecontrollo e corretta acquisizione in automatico dei dati.Eseguite prove radio con zattera.
12/12/2023	PREVENTIVA	Sito Centrale	433174	Posada a Maccheronis	0300843000	Giro di manutenzione preventiva 2023	Eseguita manutenzione preventiva composta da backup delle configurazioni sw cae, pulizia workstation e verifica di funzionamento di tutti i componenti hw e sw installati.Verificato telecontrollo e corretta acquisizione in automatico dei dati.Eseguite prove radio con zattera.
19/12/2023	CORRETTIVA	Stazione	444783	Coghinas a Casteldoria idro	0000506900	Su richiesta del cliente e con le dovute autorizzazioni, eseguire sostituzione dell'idrometro in quanto di precedenti	Eseguita sostituzione idrometro con relativo allineamento all'asta esistente.
23/01/2024	INSTALLAZ	Sito Centrale	446901	Posada a Maccheronis	0300843000	Sostituzione Personal Computer	Eseguita sostituzione personal computer con prove di funzionamento, acquisizione dati, verifica in locale e da remoto.
31/01/2024	INSTALLAZ	Sito Centrale	446899	Temo	300841000	Sostituzione monitor	Eseguita sostituzione monitor con prove di funzionamento
01/02/2024	INSTALLAZ	Sito Centrale	446900	Mannu a monti Pranu	0300843300	Sostituzione Personal Computer	Eseguita sostituzione personal computer con prove di funzionamento, acquisizione dati, verifica in locale e da remoto.